ボーリング柱状図

調　査　名　液状化対策事業検討地質調査業務委託（その6）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	T B-8	調査位置	千葉県香取市石納			北緯	35° 55’ 15.6″
発注機関	香取市　建設部　都市整備課			調査期間	平成 25年 5月 9日 ～ 25年 5月 10日	東経	140° 27’ 52.2″
調査業者名	電話	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	T.P. +0.72m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	
総掘進長	20.45m								
試錐機	KR-100H					ハンマー落下用具	半自動落下装置		
エンジン	NFD9					ポンプ	V5P		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1	-0.38	1.10	1.10		盛土・砂質土	暗黄褐～暗灰			0.03mまで、アスファルト。 以深、細・中砂を主体とし、粘性土が多量に、礫が少量混じる。 含水量はやや多い。	5/9 0.87
2	-2.08	1.70	2.80		砂混じりシルト	暗灰		非常に軟らかい	細砂が不均質に混じる。 腐植物が混入する。 所々、砂をはさむ。 粘性は弱い。	
3	-3.88	1.80	4.60		砂質シルト	暗灰		非常に軟らかい	細砂が多量に混じる。 腐植物が少量混入する。 粘性は弱い。	
5					シルト混じり細砂	暗灰	中ぐらい		砂の粒径は均一である。 シルトが少量混じる。 含水量はやや多い。 混入物は見られない。	
8	-7.28	3.40	8.00							
9					シルト混じり細砂	暗灰	緩い		砂の粒径は均一である。 シルトがわずかに混じる。 雲母片が少量混入する。 含水量はやや多い。 混入物は見られない。	
10										
11	-10.28	3.00	11.00							
12	-11.28	1.00	12.00		シルト混じり中砂	暗灰	緩い		砂の粒径は不均一である。 細砂が混じる。シルトが少量混じる。 貝殻片が混入する。含水量は中位。	
13										
14					シルト混じり細砂	暗灰	～密な緩い		砂の粒径は均一である。 シルトが少量混じる。 雲母片が少量混入する。 含水量は中位。 12.00～12.20m間、砂質シルトをはさむ。 12.20～13.00m間、緩く、含水量はやや多い。 13.00m、19.00m付近、貝殻片がわずかに混じる。	
15										
16										
17										
18										
19										
20	-19.73	8.45	20.45							

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	1			1／45	1
1.60					
2.00				0／60	0
	ハンマー自沈				
2.60					
3.15	1			1／45	1
3.60	0	1		1／36	1
4.15	0／23	1／13			
4.51	4	4	5	13／30	13
5.15					
5.45	5	6	6	17／30	17
6.15					
6.45	4	5	7	16／30	16
7.15					
7.45	2	3	4	9／30	9
8.15					
8.45	2	3	3	8／30	8
9.15					
9.45	2	3	4	9／30	9
10.15					
10.45	3	2	3	8／30	8
11.15					
11.45	1	2	6	9／30	9
12.15					
12.45	8	11	14	33／30	33
13.15					
13.45	9	12	14	35／30	35
14.15					
14.45	11	16	17	44／30	44
15.15					
15.45	9	10	11	30／30	30
16.15					
16.45	8	9	11	28／30	28
17.15					
17.45	11	14	17	42／30	42
18.15					
18.45	9	11	14	34／30	34
19.15					
19.45	10	10	15	35／30	35
20.15					
20.45					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取

深度 (m)	試料番号	採取方法
1.00		
1.10	TB8-P22	Ⓟ
1.15	TB8-P1	Ⓟ
1.60		
2.00		
2.60	TB8-P2	Ⓟ
3.15		
3.60	TB8-P3	Ⓟ
4.15		
4.51	TB8-P4	Ⓟ
5.15		
5.45	TB8-P5	Ⓟ
6.15		
6.45	TB8-P6	Ⓟ
7.15		
7.45	TB8-P7	Ⓟ
8.15		
8.45	TB8-P8	Ⓟ
9.15		
9.45	TB8-P9	Ⓟ
10.15		
10.45	TB8-P10	Ⓟ
11.15		
11.45	TB8-P11	Ⓟ
12.15		
12.20	TB8-P12	Ⓚ
	TB8-P13	Ⓟ
12.45		
13.15	TB8-P14	Ⓟ
13.45		
14.15	TB8-P15	Ⓟ
14.45		
15.15	TB8-P16	Ⓟ
15.45		
16.15	TB8-P17	Ⓟ
16.45		
17.15	TB8-P18	Ⓟ
17.45		
18.15	TB8-P19	Ⓟ
18.45		
19.15	TB8-P20	Ⓟ
19.45		
20.15	TB8-P21	Ⓟ
20.45		

室内試験（　）

深度 (m)	試験名
1.00～1.15	含水比
1.15～1.60	含水比，粒度，液性，塑性
2.00～2.60	含水比，粒度，液性，塑性
3.15～3.60	含水比，粒度，液性，塑性
4.15～4.51	含水比，粒度，液性，塑性
5.15～5.45	含水比，粒度
6.15～6.45	含水比，粒度
7.15～7.45	含水比，粒度
8.15～8.45	含水比，粒度
9.15～9.45	含水比，粒度
10.15～10.45	含水比，粒度
11.15～11.45	含水比，粒度
12.15～12.20	含水比，粒度，液性，塑性
12.20～12.45	含水比，粒度
13.15～13.45	含水比，粒度
14.15～14.45	含水比，粒度 5／9
15.15～15.45	含水比，粒度
16.15～16.45	含水比，粒度
17.15～17.45	含水比，粒度
18.15～18.45	含水比，粒度
19.15～19.45	含水比，粒度
20.15～20.45	含水比，粒度 5／10

掘進月日