

**【令和4年度】香取市下水処理施設（佐原浄化センター、小見川浄化センター）  
における脱水汚泥の放射性物質測定結果について**

**◆令和4年度の測定結果**

試料採取日	浄化施設名 (所在地)	試料名	測定値(ベクレル/kg)			
			放射性 ヨウ素 131	放射性 セシウム 134	放射性 セシウム 137	放射性 セシウム 合計
R4.4.6	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (11.8)	不検出 (11.2)	不検出 (11.3)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (10.8)	不検出 (10.1)	不検出 (12.9)	不検出 -
R4.5.11	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (12.1)	不検出 (11.3)	不検出 (11.7)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (11.0)	不検出 (13.2)	不検出 (12.5)	不検出 -
R4.6.8	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (13.2)	不検出 (10.5)	12.5 (11.2)	12.5 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (10.4)	不検出 (10.0)	不検出 (12.2)	不検出 -
R4.7.6	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (13.9)	不検出 (9.7)	不検出 (12.7)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (10.7)	不検出 (10.2)	不検出 (13.8)	不検出 -
R4.8.3	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (11.9)	不検出 (14.3)	不検出 (15.3)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (13.2)	不検出 (11.7)	不検出 (11.9)	不検出 -
R4.9.7	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (11.6)	不検出 (8.4)	13.2 (11.6)	13.2 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (9.6)	不検出 (11.2)	不検出 (11.2)	不検出 -
R4.10.5	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (9.0)	不検出 (7.4)	24.1 (10.5)	24.1 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (8.8)	不検出 (11.0)	不検出 (11.6)	不検出 -
R4.11.2	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (10.2)	不検出 (14.7)	不検出 (13.7)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (11.1)	不検出 (13.7)	不検出 (11.9)	不検出 -
R4.12.7	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (12.1)	不検出 (12.5)	不検出 (12.2)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (12.1)	不検出 (11.6)	不検出 (9.1)	不検出 -
R5.1.4	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (10.2)	不検出 (11.4)	不検出 (15.1)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (9.8)	不検出 (14.3)	不検出 (11.1)	不検出 -
R5.2.1	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (9.8)	不検出 (12.7)	不検出 (10.7)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	28.3 (12.9)	不検出 (14.5)	不検出 (8.4)	不検出 -
R5.3.1	佐原浄化センター (香取市佐原)	脱水汚泥	不検出 (12.1)	不検出 (18.1)	不検出 (15.4)	不検出 -
	小見川浄化センター (香取市阿玉川)	脱水汚泥	不検出 (9.0)	不検出 (13.0)	不検出 (12.8)	不検出 -

※ 不検出とは、各放射性物質の検出限界濃度未満のことです。  
※ ( )の数値は各物質の検出限界濃度です。