令和8年7月分　水質検査結果報告書 [栗源地区]

地区			栗源地区									浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別			浄水		原水							
系統			中央 浄水場系	大畑 浄水場系	中央浄水場系				大畑浄水場系			
サンプル採取地点			開進 やすらぎの家	中峰区民 センター	中央 浄水場 着水井	中央浄水場内 栗源 1号取水井	栗源 2号取水井	栗源 3号取水井	大畑 浄水場 着水井	大畑浄水場内 栗源 4号取水井	栗源 5号取水井	
検査区分	項目＼所在地		沢 2618-9	高萩 1577-10	荒北 1210-1		荒北 1437-1	沢 1087-1	岩部 869-227		岩部 849-2	
基本項目	採　水　日		R8.7.1	R8.7.1	R8.7.1				R8.7.1			
	採水時刻		09:25	10:30	16:45				16:25			
	前日天候		曇り	曇り	曇り				曇り			
	当日天候		曇り	曇り	曇り				曇り			
	気　　温		24.0	25.0	25.0				25.0			
	水　　温		22.2	22.4	16.6				16.2			
水質基準項目	一般細菌	個／mL	0	0								1mlの検水で形成される集落数が100以下
	大腸菌	—	不検出	不検出								検出されないこと
	カドミウム及びその化合物	mg/L										カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
	水銀及びその化合物	mg/L										水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
	セレン及びその化合物	mg/L										セレンの量に関して、0.01mg/L以下
	鉛及びその化合物	mg/L										鉛の量に関して、0.01mg/L以下
	ヒ素及びその化合物	mg/L										ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
	六価クロム化合物	mg/L										六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
	亜硝酸態窒素	mg/L										0.04mg/L以下
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										シアンの量に関して、0.01mg/L以下
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										10mg/L以下
	フッ素及びその化合物	mg/L										フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
	ホウ素及びその化合物	mg/L										ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
	四塩化炭素	mg/L										0.002mg/L以下
	1,4ジオキサン	mg/L										0.05mg/L以下
	シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										0.04mg/L以下
	ジクロロメタン	mg/L										0.02mg/L以下
	テトラクロロエチレン	mg/L										0.01mg/L以下
	トリクロロエチレン	mg/L										0.01mg/L以下
	PFOS及びPFOA	mg/L										PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)
	ベンゼン	mg/L										0.01mg/L以下
	塩素酸	mg/L										0.6mg/L以下
	クロロ酢酸	mg/L										0.02mg/L以下
	クロロホルム	mg/L										0.06mg/L以下
	ジクロロ酢酸	mg/L										0.03mg/L以下
	ジブロモクロロメタン	mg/L										0.1mg/L以下
	臭素酸	mg/L										0.01mg/L以下
	総トリハロメタン	mg/L										0.1mg/L以下
	トリクロロ酢酸	mg/L										0.03mg/L以下
	ブロモジクロロメタン	mg/L										0.03mg/L以下
	ブロモホルム	mg/L										0.09mg/L以下
	ホルムアルデヒド	mg/L										0.08mg/L以下
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L										亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
	アルミニウム及びその化合物	mg/L										アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
	鉄及びその化合物	mg/L										鉄の量に関して、0.3mg/L以下
	銅及びその化合物	mg/L										銅の量に関して、1.0mg/L以下
	ナトリウム及びその化合物	mg/L										ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
	マンガン及びその化合物	mg/L										マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
	塩化物イオン	mg/L	18.7	19.0								200mg/L以下
	Ca, Mg等（硬度）	mg/L										300mg/L以下
	蒸発残留物	mg/L										500mg/L以下
	陰イオン界面活性剤	mg/L										0.2mg/L以下
	ジェオスミン	mg/L										0.00001mg/L以下
	2-メチルイソボルネオール	mg/L										0.00001mg/L以下
	非イオン界面活性剤	mg/L										0.02mg/L以下
	フェノール類	mg/L										フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
	有機物質（TOC）	mg/L	0.4	＜0.3								3mg/L以下
	pH	—	7.6	7.7	7.2				7.4			5.8以上8.6以下
	味	—	異常なし	異常なし								異常でないこと
	臭気	—	異常なし	異常なし								異常でないこと
	色度	度	＜0.5	＜0.5								5度以下
	濁度	度	＜0.1	＜0.1								2度以下
	残留塩素	mg/L	0.30	0.36								給水栓で0.1mg/L以上

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [栗源地区]

地区			栗源地区									浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別			浄水		原水							
系統			中央 浄水場系	大畑 浄水場系	中央浄水場系				大畑浄水場系			
サンプル採取地点			開進 やすらぎの家	中峰区民 センター	中央 浄水場 着水井	中央浄水場内 栗源 1号取水井	栗源 2号取水井	栗源 3号取水井	大畑 浄水場 着水井	大畑浄水場内 栗源 4号取水井	栗源 5号取水井	
検査区分	項目＼所在地		沢 2618-9	高萩 1577-10	荒北 1210-1		荒北 1437-1	沢 1087-1	岩部 869-227		岩部 849-2	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L										アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
	ウラン及びその化合物	mg/L										ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
	ニッケル及びその化合物	mg/L										ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
	1.2-ジクロロエタン	mg/L										0.004mg/L以下
	トルエン	mg/L										0.4mg/L以下
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L										0.08mg/L以下
	亜塩素酸	mg/L										0.6mg/L以下
	二酸化塩素	mg/L										0.6mg/L以下
	ジクロロアセトニトリル	mg/L										0.01mg/L以下(暫定)
	抱水クロラール	mg/L										0.02mg/L以下(暫定)
	農薬類(詳細項目は別表)				0				0			検出値と目標値の比の和として、1以下
	残留塩素	mg/L	0.30	0.36								1mg/L以下
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										10mg/L以上100mg/L以下
	マンガン及びその化合物	mg/L										マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
	遊離炭酸	mg/L										20mg/L以下
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L										0.3mg/L以下
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L										0.02mg/L以下
	有機物質(KMnO4消費量)	mg/L										3mg/L以下
	臭気強度(TON)	—										3以下
	蒸発残留物	mg/L										30mg/L以上200mg/L以下
	濁度	度	＜0.1	＜0.1								1度以下
	pH	—	7.6	7.7	7.2				7.4			7.5程度
	腐食性(ランゲリア指数)	—										－1程度以上とし、極力0に近づける
	従属栄養細菌	個/mL										1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	1,1ジクロロエチレン	mg/L										0.1mg/L以下
	アルミニウム及びその化合物	mg/L										アルミニウムの量に関して0.1mg/L以下
クリプト等	クリプトスポリジウム	—										検出されないこと
	ジアルジア	—										検出されないこと
	大腸菌	MPN/100mL										検出されないこと(1.8MPN/100mL未満)
	嫌気性芽胞菌	個/100mL										検出されないこと(0個/100mL)
原水水質調査項目	アンモニア性窒素	mg/L										
	溶存酸素	mg/L										
	生物化学的酸素要求量	mg/L										
	化学的酸素要求量	mg/L										
	浮遊物質量	mg/L										
	大腸菌群数	CFU/100mL										
	全窒素	mg/L										
	全りん	mg/L										
鉛管使用給水栓	鉛及びその化合物	mg/L										
	残留塩素	mg/L										

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [栗源地区]

地区			栗源地区									浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別			浄水		原水							
系統			中央 浄水場系	大畑 浄水場系	中央浄水場系				大畑浄水場系			
サンプル採取地点			開進 やすらぎの家	中峰区民 センター	中央 浄水場 着水井	中央浄水場内 栗源 1号取水井	栗源 2号取水井	栗源 3号取水井	大畑 浄水場 着水井	大畑浄水場内 栗源 4号取水井	栗源 5号取水井	
検査区分	項目＼所在地		沢 2618-9	高萩 1577-10	荒北 1210-1		荒北 1437-1	沢 1087-1	岩部 869-227		岩部 849-2	
別表①水質管理目標設定項目	農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			＜0.0006				＜0.0006			0.06mg/l以下
		2,2-DPA(ダラポン)	mg/L										0.08mg/l以下
		2,4-D(2,4-PA)	mg/L										0.02mg/l以下
		EPN	mg/L										0.004mg/l以下
		MCPA	mg/L										0.005mg/l以下
		アシュラム	mg/L										0.9mg/l以下
		アセフェート	mg/L										0.006mg/l以下
		アトラジン	mg/L										0.01mg/l以下
		アニロホス	mg/L										0.003mg/l以下
		アミトラズ	mg/L										0.006mg/l以下
		アラクロール	mg/L										0.03mg/l以下
		イソキサチオン	mg/L										0.005mg/l以下
		イソフェンホス	mg/L										0.001mg/l以下
		イソプロカルブ(MIPC)	mg/L										0.01mg/l以下
		イソプロチオラン(IPT)	mg/L										0.3mg/l以下
		イプフェルカルバゾン	mg/L										0.002mg/l以下
		イプロベンホス(IBP)	mg/L										0.09mg/l以下
		イミノクダジン	mg/L										0.006mg/l以下
		インダノファン	mg/L										0.009mg/l以下
		エスプロカルブ	mg/L										0.03mg/l以下
		エトフェンプロックス	mg/L										0.08mg/l以下
		ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	mg/L										0.01mg/l以下
		オキサジクロメホン	mg/L										0.02mg/l以下
		オキシン銅(有機銅)	mg/L										0.03mg/l以下
		オリサストロビン代謝物合算	mg/L										0.1mg/l以下
		カズサホス	mg/L										0.0006mg/l以下
		カフェンストロール	mg/L										0.008mg/l以下
		カルタップ換算	mg/L										0.05mg/l以下
		カルバリル(NAC)	mg/L										0.02mg/l以下
		カルボフラン	mg/L										0.0003mg/l以下
		キノクラミン(ACN)	mg/L										0.005mg/l以下
		キャプタン	mg/L										0.3mg/l以下
		クミルロン	mg/L										0.03mg/l以下
		グリホサート代謝物合算	mg/L										2mg/l以下
		グルホシネート	mg/L										0.02mg/l以下
		クロメプロップ	mg/L										0.02mg/l以下
		ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)ｱﾐﾉ体換算合算	mg/L										0.0001mg/l以下
		クロルピリホス	mg/L			＜0.00003				＜0.00003			0.003mg/l以下
		クロロタロニル(TPN)	mg/L										0.05mg/l以下
		シアナジン	mg/L										0.001mg/l以下
		シアノホス(CYAP)	mg/L										0.003g/l以下
		ジウロン(DCMU)	mg/L										0.02mg/l以下
		ジクロベニル(DBN)	mg/L										0.03mg/l以下
		ジクロルボス(DDVP)	mg/L										0.008mg/l以下
		ジクワット	mg/L			＜0.0001				＜0.0001			0.01mg/l以下
		ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	mg/L										0.004mg/l以下
		ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬換算合算	mg/L										0.005mg/l以下(二硫化炭素として)
		ジチオピル	mg/L										0.009mg/l以下
		シハロホップブチル	mg/L										0.006mg/l以下
		シマジン(CAT)	mg/L										0.003mg/l以下
		ジメタメトリン	mg/L										0.02mg/l以下
		ジメトエート	mg/L										0.05mg/l以下
		シメトリン	mg/L										0.03mg/l以下
		ダイアジノン	mg/L			＜0.00003				＜0.00003			0.003mg/l以下
		ダイムロン	mg/L										0.8mg/l以下
		ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ換算	mg/L										0.01mg/l以下(ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして)
		チアジニル	mg/L										0.1mg/l以下
		チウラム	mg/L			＜0.0002				＜0.0002			0.02mg/l以下
		チオジカルブ	mg/L										0.08mg/l以下
		ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	mg/L										0.3mg/l以下
		チオベンカルブ	mg/L										0.02mg/l以下
		テルフルトリオン	mg/L										0.002mg/l以下
		テルブカルブ(MBPMC)	mg/L										0.02mg/l以下
		トリクロピル	mg/L										0.006mg/l以下
		トリクロルホン(DEP)	mg/L										0.005mg/l以下
		トリシクラゾール	mg/L										0.1mg/l以下
		トリフルラリン	mg/L										0.06mg/l以下
		ナプロパミド	mg/L										0.03mg/l以下
		パラコート	mg/L										0.005mg/l以下
		ピペロホス	mg/L										0.0009mg/l以下
		ピラクロニル	mg/L										0.01mg/l以下

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [栗源地区]

地区			栗源地区									浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別			浄水		原水							
系統			中央 浄水場系	大畑 浄水場系	中央浄水場系				大畑浄水場系			
サンプル採取地点			開進 やすらぎの家	中峰区民 センター	中央 浄水場 着水井	中央浄水場内 栗源 1号取水井	栗源 2号取水井	栗源 3号取水井	大畑 浄水場 着水井	大畑浄水場内 栗源 4号取水井	栗源 5号取水井	
検査区分	項目＼所在地		沢 2618-9	高萩 1577-10	荒北 1210-1		荒北 1437-1	沢 1087-1	岩部 869-227		岩部 849-2	
別表②水質管理目標設定項目	農薬類	ピラゾキシフェン	mg/L									0.004mg/l以下
		ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L									0.02mg/l以下
		ピリダフェンチオン	mg/L									0.002mg/l以下
		ピリブチカルブ	mg/L									0.02mg/l以下
		ピロキロン	mg/L									0.05mg/l以下
		フィプロニル	mg/L									0.0005mg/l以下
		フェニトロチオン(MEP)	mg/L									0.01mg/l以下
		フェノブカルブ(BPMC)	mg/L									0.03mg/l以下
		フェリムゾン	mg/L									0.05mg/l以下
		フェンチオン(MPP)酸化物 換算合算	mg/L		＜0.00006				＜0.00006			0.006mg/l以下
		フェントエート(PAP)	mg/L									0.007mg/l以下
		フェントラザミド	mg/L									0.01mg/l以下
		フサライド	mg/L									0.1mg/l以下
		ブタクロール	mg/L									0.03mg/l以下
		ブタミホス	mg/L									0.02mg/l以下
		ブプロフェジン	mg/L									0.02mg/l以下
		フルアジナム	mg/L									0.03mg/l以下
		プレチラクロール	mg/L									0.05mg/l以下
		プロシミドン	mg/L									0.09mg/l以下
		プロチオホス	mg/L									0.007mg/l以下
		プロピコナゾール	mg/L									0.05mg/l以下
		プロピザミド	mg/L									0.05mg/l以下
		プロベナゾール	mg/L									0.03mg/l以下
		ブロモブチド	mg/L									0.1mg/l以下
		ベノミル換算	mg/L									0.02mg/l以下
		ペンシクロン	mg/L									0.1mg/l以下
		ベンゾビシクロン	mg/L									0.09mg/l以下
		ベンゾフェナップ	mg/L									0.005mg/l以下
		ベンタゾン	mg/L									0.2mg/l以下
		ペンディメタリン	mg/L		＜0.003				＜0.003			0.3mg/l以下
		ベンフラカルブ	mg/L									0.02mg/l以下
		ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	mg/L									0.01mg/l以下
		ベンフレセート	mg/L									0.07mg/l以下
		ホスチアゼート	mg/L									0.005mg/l以下
		マラチオン(マラソン)	mg/L									0.7mg/l以下
		メコプロップ(MCPP)	mg/L									0.05mg/l以下
		メソミル	mg/L									0.03mg/l以下
		メタラキシル	mg/L									0.2mg/l以下
		メチダチオン(DMTP)	mg/L									0.004mg/l以下
		メトミノストロビン	mg/L									0.04mg/l以下
		メトリブジン	mg/L									0.03mg/l以下
		メフェナセット	mg/L									0.02mg/l以下
		メプロニル	mg/L									0.1mg/l以下
		モリネート	mg/L									0.005mg/l以下