令和8年7月分　水質検査結果報告書 [小見川・山田地区]

地区			小見川・山田地区									浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別			浄水						原水			
系統			城山第2浄水場系		城山第1 浄水場系	五郷内 給水場系	山田 配水場系	山倉 給水場系	城山第2浄水場系			
サンプル採取地点			城山第2 浄水場 配水池	織幡 児童遊園	小見川 支団4-5 消防庫	小見川 支団5-2 消防庫	新里 青年館	山倉 運動広場	城山第2 浄水場 着水井	利根川 取水場 沈砂池	黒部川 取水場 沈砂池	
検査区分	項目＼所在地		小見川 4854-1	織幡 583-1	一ノ分目 水神 5595-8	貝塚 2017	新里 974	大角 1545-1	小見川 4854-1	小見川 4866-8	下小川 877-1	
基本項目	採　水　日		R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	
	採水時刻		10:10	08:43	13:20	09:45	09:20	09:05	10:30	11:45	11:20	
	前日天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	当日天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気　　温		27.5	25.0	24.6	26.7	27.2	25.2	27.5	27.0	27.5	
	水　　温		24.3	23.0	22.6	22.4	22.4	21.9	23.5	24.6	23.0	
水質基準項目	一般細菌	個／mL		0	0	0	0	0	340	890	18000	1mlの検水で形成される集落数が100以下
	大腸菌	—		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性	陽性	陽性	検出されないこと
	カドミウム及びその化合物	mg/L										カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
	水銀及びその化合物	mg/L										水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
	セレン及びその化合物	mg/L										セレンの量に関して、0.01mg/L以下
	鉛及びその化合物	mg/L										鉛の量に関して、0.01mg/L以下
	ヒ素及びその化合物	mg/L										ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
	六価クロム化合物	mg/L										六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
	亜硝酸態窒素	mg/L										0.04mg/L以下
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										シアンの量に関して、0.01mg/L以下
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										10mg/L以下
	フッ素及びその化合物	mg/L										フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
	ホウ素及びその化合物	mg/L										ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
	四塩化炭素	mg/L										0.002mg/L以下
	1,4ジオキサン	mg/L										0.05mg/L以下
	シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										0.04mg/L以下
	ジクロロメタン	mg/L										0.02mg/L以下
	テトラクロロエチレン	mg/L										0.01mg/L以下
	トリクロロエチレン	mg/L										0.01mg/L以下
	PFOS及びPFOA	mg/L										PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)
	ベンゼン	mg/L										0.01mg/L以下
	塩素酸	mg/L										0.6mg/L以下
	クロロ酢酸	mg/L										0.02mg/L以下
	クロロホルム	mg/L	0.005	0.012	0.014	0.014	0.013	0.013				0.06mg/L以下
	ジクロロ酢酸	mg/L										0.03mg/L以下
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.010	0.010	0.010	0.008				0.1mg/L以下
	臭素酸	mg/L										0.01mg/L以下
	総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.033	0.039	0.040	0.038	0.035				0.1mg/L以下
	トリクロロ酢酸	mg/L										0.03mg/L以下
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013				0.03mg/L以下
	ブロモホルム	mg/L	0.001	＜0.001	0.001	0.002	0.002	0.001				0.09mg/L以下
	ホルムアルデヒド	mg/L										0.08mg/L以下
	亜鉛及びその化合物	mg/L										亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
	アルミニウム及びその化合物	mg/L										アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
	鉄及びその化合物	mg/L										鉄の量に関して、0.3mg/L以下
	銅及びその化合物	mg/L										銅の量に関して、1.0mg/L以下
	ナトリウム及びその化合物	mg/L										ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
	マンガン及びその化合物	mg/L										マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
	塩化物イオン	mg/L		22.2	24.5	26.3	25.9	23.6	20.1	14.5	27.9	200mg/L以下
	Ca, Mg等（硬度）	mg/L										300mg/L以下
	蒸発残留物	mg/L										500mg/L以下
	陰イオン界面活性剤	mg/L										0.2mg/L以下
	ジェオスミン	mg/L		＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	2-メチルイソボルネオール	mg/L		＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.00001mg/L以下
	非イオン界面活性剤	mg/L										0.02mg/L以下
	フェノール類	mg/L										フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
	有機物質（TOC）	mg/L		1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	2.2	1.9	3.2	3mg/L以下
	pH	—		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	5.8以上8.6以下
	味	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
	臭気	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	土臭・かび臭	土臭・かび臭	異常でないこと
	色度	度		＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	76.8	6.8	29.0	5度以下
	濁度	度		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	14.6	1.3	12.8	2度以下
	残留塩素	mg/L	1.20	0.78	0.62	0.60	0.72	0.70				給水栓で0.1mg/L以上

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [小見川・山田地区]

地区			小見川・山田地区									浄水の水質基準（水質管理目標値）
サンプル種別			浄水						原水			
系統			城山第2浄水場系		城山第1浄水場系	五郷内給水場系	山田配水場系	山倉給水場系	城山第2浄水場系			
サンプル採取地点			城山第2浄水場配水池	織幡児童遊園	小見川支団4-5消防庫	小見川支団5-2消防庫	新里青年館	山倉運動広場	城山第2浄水場着水井	利根川取水場沈砂池	黒部川取水場沈砂池	
検査区分	項目＼所在地		小見川4854-1	織幡583-1	一ノ分目水神5595-8	貝塚2017	新里974	大角1545-1	小見川4854-1	小見川4866-8	下小川877-1	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L										アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
	ウラン及びその化合物	mg/L										ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
	ニッケル及びその化合物	mg/L										ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
	1.2-ジクロロエタン	mg/L										0.004mg/L以下
	トルエン	mg/L										0.4mg/L以下
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L										0.08mg/L以下
	亜塩素酸	mg/L										0.6mg/L以下
	二酸化塩素	mg/L										0.6mg/L以下
	ジクロロアセトニトリル	mg/L										0.01mg/L以下(暫定)
	抱水クロラール	mg/L										0.02mg/L以下(暫定)
	農薬類(詳細項目は別表)		0							0.14	0.43	検出値と目標値の比の和として、1以下
	残留塩素	mg/L	1.20	0.78	0.62	0.60	0.72	0.70				1mg/L以下
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L										10mg/L以上100mg/L以下
	マンガン及びその化合物	mg/L										マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
	遊離炭酸	mg/L										20mg/L以下
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L										0.3mg/L以下
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	mg/L										0.02mg/L以下
	有機物質(KMnO4消費量)	mg/L	1.2									3mg/L以下
	臭気強度(TON)	—										3以下
	蒸発残留物	mg/L										30mg/L以上200mg/L以下
	濁度	度		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	14.6	1.3	12.8	1度以下
	pH	—		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5程度
	腐食性(ランゲリア指数)	—										='07検査データ'!AW89
	従属栄養細菌	個/mL										1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	1,1ジクロロエチレン	mg/L										0.1mg/L以下
	アルミニウム及びその化合物	mg/L										アルミニウムの量に関して0.1mg/L以下
クリプト等	クリプトスポリジウム	—	不検出							不検出	不検出	検出されないこと
	ジアルジア	—	不検出							不検出	不検出	検出されないこと
	大腸菌	MPN/100mL								4.5	1600	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								0	5	
原水水質調査項目	アンモニア性窒素	mg/L								＜0.1	0.1	
	溶存酸素	mg/L								9.1	9	
	生物化学的酸素要求量	mg/L								＜0.5	1.8	
	化学的酸素要求量	mg/L								3.5	6.6	
	浮遊物質量	mg/L								＜1	9	
	大腸菌群数	CFU/100mL								＜1	1,000	
	全窒素	mg/L								1.9	3.4	
	全りん	mg/L								0.079	0.15	
鉛管使用給水栓	鉛及びその化合物	mg/L										
	残留塩素	mg/L										

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [小見川・山田地区]

地区				小見川･山田地区										
サンプル種別				浄水						原水				
系統				城山第2浄水場系		城山第1浄水場系	五郷内給水場系	山田配水場系	山倉給水場系	城山第2浄水場系				
サンプル採取地点				城山第2浄水場配水池	織幡児童遊園	小見川支団4-5消防庫	小見川支団5-2消防庫	新里青年館	山倉運動広場	城山第2浄水場着水井	利根川取水場沈砂池	黒部川取水場沈砂池		
検査区分	項目＼所在地			小見川4854-1	織幡583-1	一ノ分目水神5595-8	貝塚2017	新里974	大角1545-1	小見川4854-1	小見川4866-8	下小川877-1		浄水の水質基準（水質管理目標値）
別表①水質管理目標設定項目	農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	＜0.0006							＜0.0006	＜0.0006		0.06mg/l以下
		2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001		0.08mg/l以下
		2,4-D(2,4-PA)	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		EPN	mg/L	＜0.00004							＜0.00004	＜0.00004		0.004mg/l以下
		MCPA	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.005mg/l以下
		アシュラム	mg/L	＜0.009							＜0.009	＜0.009		0.9mg/l以下
		アセフェート	mg/L	＜0.00006							＜0.00006	＜0.00006		0.006mg/l以下
		アトラジン	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.01mg/l以下
		アニロホス	mg/L	＜0.00003							＜0.00003	＜0.00003		0.003mg/l以下
		アミトラズ	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.006mg/l以下
		アラクロール	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.03mg/l以下
		イソキサチオン	mg/L	＜0.00005							＜0.00005	＜0.00005		0.005mg/l以下
		イソフェンホス	mg/L	＜0.00003							＜0.00003	＜0.00003		0.001mg/l以下
		イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.01mg/l以下
		イソプロチオラン(IPT)	mg/L	＜0.003							＜0.003	＜0.003		0.3mg/l以下
		イプフェルカルバゾン	mg/L	＜0.00002							＜0.00002	＜0.00002		0.002mg/l以下
		イプロベンホス(IBP)	mg/L	＜0.0009							＜0.0009	＜0.0009		0.09mg/l以下
		イミノクタジン	mg/L	＜0.00006							＜0.00006	＜0.00006		0.006mg/l以下
		インダノファン	mg/L	＜0.00009							＜0.00009	＜0.00009		0.009mg/l以下
		エスプロカルブ	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.03mg/l以下
		エトフェンプロックス	mg/L	＜0.0008							＜0.0008	＜0.0008		0.08mg/l以下
		ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.01mg/l以下
		オキサジクロメホン	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		オキシン銅(有機銅)	mg/L	＜0.0004							＜0.0004	＜0.0004		0.03mg/l以下
		オリサストロビン代謝物合算	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001		0.1mg/l以下
		カズサホス	mg/L	＜0.000006							＜0.000006	＜0.000006		0.0006mg/l以下
		カフェンストロール	mg/L	＜0.00008							＜0.00008	＜0.00008		0.008mg/l以下
		カルタップ換算	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001		0.05mg/l以下
		カルバリル(NAC)	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		カルボフラン	mg/L	＜0.000003							＜0.000003	＜0.000003		0.0003mg/l以下
		キノクラミン(ACN)	mg/L	＜0.00005							＜0.00005	＜0.00005		0.005mg/l以下
		キャプタン	mg/L	＜0.003							＜0.003	＜0.003		0.3mg/l以下
		クミルロン	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.03mg/l以下
		グリホサート代謝物合算	mg/L	＜0.02							＜0.02	＜0.02		2mg/l以下
		グルホシネート	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		クロメプロップ	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)ｱﾐﾉ体換算合算	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.0001mg/l以下
		クロルピリホス	mg/L	＜0.00003							＜0.00003	＜0.00003		0.003mg/l以下
		クロロタロニル(TPN)	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005		0.05mg/l以下
		シアナジン	mg/L	＜0.00001							＜0.00001	＜0.00001		0.001mg/l以下
		シアノホス(CYAP)	mg/L	＜0.00003							＜0.00003	＜0.00003		0.003g/l以下
		ジウロン(DCMU)	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		ジクロベニル(DBN)	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.03mg/l以下
		ジクロルボス(DDVP)	mg/L	＜0.00008							＜0.00008	＜0.00008		0.008mg/l以下
		ジクワット	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.01mg/l以下
		ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	mg/L	＜0.00004							＜0.00004	＜0.00004		0.004mg/l以下
		ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬換算合算	mg/L	＜0.00005							＜0.00005	＜0.00005		0.005mg/l以下(二硫化炭素として)
		ジチオピル	mg/L	＜0.00009							＜0.00009	＜0.00009		0.009mg/l以下
		シハロホップブチル	mg/L	＜0.00006							＜0.00006	＜0.00006		0.006mg/l以下
		シマジン(CAT)	mg/L	＜0.00003							＜0.00003	＜0.00003		0.003mg/l以下
		ジメタメトリン	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		ジメトエート	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005		0.05mg/l以下
		シメトリン	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.03mg/l以下
		ダイアジノン	mg/L	＜0.00003							＜0.00003	＜0.00003		0.003mg/l以下
		ダイムロン	mg/L	＜0.008							＜0.008	＜0.008		0.8mg/l以下
		ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ換算	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.01mg/l以下(ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして)
		チアジニル	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001		0.1mg/l以下
		チウラム	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		チオジカルブ	mg/L	＜0.0008							＜0.0008	＜0.0008		0.08mg/l以下
		ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	mg/L	＜0.003							＜0.003	＜0.003		0.3mg/l以下
		チオベンカルブ	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		テルフルトリオン	mg/L	＜0.00002							0.00025	0.00085		0.002mg/l以下
		テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002		0.02mg/l以下
		トリクロピル	mg/L	＜0.00006							＜0.00006	＜0.00006		0.006mg/l以下
		トリクロルホン(DEP)	mg/L	＜0.00005							＜0.00005	＜0.00005		0.005mg/l以下
		トリシクラゾール	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001		0.1mg/l以下
		トリフルラリン	mg/L	＜0.0006							＜0.0006	＜0.0006		0.06mg/l以下
		ナプロパミド	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003		0.03mg/l以下
		パラコート	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.005mg/l以下
		ピペロホス	mg/L	＜0.000009							＜0.000009	＜0.000009		0.0009mg/l以下
		ピラクロニル	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001		0.01mg/l以下

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [小見川・山田地区]

地区			小見川・山田地区									浄水の水質基準（水質管理目標値）
サンプル種別			浄水						原水			
系統			城山第2浄水場系		城山第1浄水場系	五郷内給水場系	山田配水場系	山倉給水場系	城山第2浄水場系			
サンプル採取地点			城山第2浄水場配水池	織幡児童遊園	小見川支団4-5消防庫	小見川支団5-2消防庫	新里青年館	山倉運動広場	城山第2浄水場着水井	利根川取水場沈砂池	黒部川取水場沈砂池	
検査区分	項目 ＼ 所在地		小見川 4854-1	織幡 583-1	一ノ分目水神 5595-8	貝塚 2017	新里 974	大角 1545-1	小見川 4854-1	小見川 4866-8	下小川 877-1	
別表②水質管理目標設定項目	農薬類	ピラゾキシフェン	mg/L	＜0.00004							＜0.00004	＜0.00004	0.004mg/l以下
		ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002	0.02mg/l以下
		ピリダフェンチオン	mg/L	＜0.00002							＜0.00002	＜0.00002	0.002mg/l以下
		ピリブチカルブ	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002	0.02mg/l以下
		ピロキロン	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005	0.05mg/l以下
		フィプロニル	mg/L	＜0.000005							＜0.000005	＜0.000005	0.0005mg/l以下
		フェニトロチオン（MEP）	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001	0.01mg/l以下
		フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003	0.03mg/l以下
		フェリムゾン	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005	0.05mg/l以下
		フェンチオン(MPP)酸化物換算合算	mg/L	＜0.00006							＜0.00006	＜0.00006	0.006mg/l以下
		フェントエート（PAP）	mg/L	＜0.00007							＜0.00007	＜0.00007	0.007mg/l以下
		フェントラザミド	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001	0.01mg/l以下
		フサライド	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001	0.1mg/l以下
		ブタクロール	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003	0.03mg/l以下
		ブタミホス	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002	0.02mg/l以下
		ブプロフェジン	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002	0.02mg/l以下
		フルアジナム	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003	0.03mg/l以下
		プレチラクロール	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005	0.05mg/l以下
		プロシミドン	mg/L	＜0.0009							＜0.0009	＜0.0009	0.09mg/l以下
		プロチオホス	mg/L	＜0.00007							＜0.00007	＜0.00007	0.007mg/l以下
		プロピコナゾール	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005	0.05mg/l以下
		プロピザミド	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005	0.05mg/l以下
		プロベナゾール	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003	0.03mg/l以下
		ブロモブチド	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001	0.1mg/l以下
		ベノミル換算	mg/L	＜0.0002							0.0002	＜0.0002	0.02mg/l以下
		ペンシクロン	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001	0.1mg/l以下
		ベンゾビシクロン	mg/L	＜0.0009							＜0.0009	＜0.0009	0.09mg/l以下
		ベンゾフェナップ	mg/L	＜0.00005							＜0.00005	＜0.00005	0.005mg/l以下
		ベンタゾン	mg/L	＜0.002							＜0.002	＜0.002	0.2mg/l以下
		ペンディメタリン	mg/L	＜0.003							＜0.003	＜0.003	0.3mg/l以下
		ベンフラカルブ	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002	0.02mg/l以下
		ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	mg/L	＜0.0001							＜0.0001	＜0.0001	0.01mg/l以下
		ベンフレセート	mg/L	＜0.0007							＜0.0007	＜0.0007	0.07mg/l以下
		ホスチアゼート	mg/L	＜0.00005							＜0.00005	＜0.00005	0.005mg/l以下
		マラチオン（マラソン）	mg/L	＜0.007							＜0.007	＜0.007	0.7mg/l以下
		メコプロップ（MCPP）	mg/L	＜0.0005							＜0.0005	＜0.0005	0.05mg/l以下
		メソミル	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003	0.03mg/l以下
		メタラキシル	mg/L	＜0.002							＜0.002	＜0.002	0.2mg/l以下
		メチダチオン（DMTP）	mg/L	＜0.00004							＜0.00004	＜0.00004	0.004mg/l以下
		メトミノストロビン	mg/L	＜0.0004							＜0.0004	＜0.0004	0.04mg/l以下
		メトリブジン	mg/L	＜0.0003							＜0.0003	＜0.0003	0.03mg/l以下
		メフェナセット	mg/L	＜0.0002							＜0.0002	＜0.0002	0.02mg/l以下
		メプロニル	mg/L	＜0.001							＜0.001	＜0.001	0.1mg/l以下
		モリネート	mg/L	＜0.00005							＜0.00005	＜0.00005	0.005mg/l以下