令和8年7月分　水質検査結果報告書 [佐原地区]

地区			佐原地区													浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別			浄水		ろ過処理水	浄水		ろ過処理水	浄水	原水		浄水		原水		
系統			玉造浄水場系			佐原浄水場系			側高 ポンプ場系	玉造浄水場系 佐原浄水場系	玉造浄水場系	みずほ台浄水場系		みずほ台浄水場系		
サンプル採取地点			川尻 公民館	瑞穂 保育所	玉造浄水場 ろ過池出口	大倉 保育所	佐原 公園	佐原浄水場 ろ過池出口	大倉 墓地	飯島取水場 取水口	玉造 浄水場内 7号井戸	堀之内 公園	みずほ台 浄水場 配水池	みずほ台 浄水場内 第2水源	みずほ台 浄水場内 第4水源	
検査区分	項目＼所在地		川尻 2077	寺内 588	玉造 734-1	大倉 5374	佐原 イ771	佐原 イ985	大倉 2053	飯島 1150-1	玉造 734-1	みずほ台 一丁目 1番1	みずほ台 三丁目 1番208	みずほ台 三丁目 1番991-51	みずほ台 三丁目 1番991-52	
基本項目	採　水　日		R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7		R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	
	採水時刻		12:00	11:40	10:25	15:05	14:30	14:00	15:20	12:15		10:48	11:15	11:00	11:05	
	前日天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		曇り	曇り	曇り	曇り	
	当日天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		曇り	曇り	曇り	曇り	
	気　　温		24.7	24.6	23.7	24.6	25.1	24.6	24.7	24.5		23.9	24.1	24.1	24.1	
	水　　温		24.7	23.9	23.7	21.6	22.4	24.5	22.3	25.0		18.7	17.4	16.9	16.5	
水質基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個／mL	0			0			0	5000		0	0			1mlの検水で形成される集落数が100以下
		大腸菌	—	不検出			不検出			不検出	陽性		不検出	不検出			検出されないこと
		カドミウム及びその化合物	mg/L														カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
		水銀及びその化合物	mg/L														水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
		セレン及びその化合物	mg/L														セレンの量に関して、0.01mg/L以下
		鉛及びその化合物	mg/L		＜0.001			0.002									鉛の量に関して、0.01mg/L以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L														ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
		六価クロム化合物	mg/L														六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
		亜硝酸態窒素	mg/L														0.04mg/L以下
		シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L														シアンの量に関して、0.01mg/L以下
		硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L														10mg/L以下
		フッ素及びその化合物	mg/L														フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
		ホウ素及びその化合物	mg/L														ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
		四塩化炭素	mg/L														0.002mg/L以下
		1,4ジオキサン	mg/L														0.05mg/L以下
		シス-1,2ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														0.04mg/L以下
		ジクロロメタン	mg/L														0.02mg/L以下
		テトラクロロエチレン	mg/L														0.01mg/L以下
		トリクロロエチレン	mg/L														0.01mg/L以下
		PFOS及びPFOA	mg/L														PFOS及びPFOAの量の和として、 0.00005mg/L以下(暫定)
		ベンゼン	mg/L														0.01mg/L以下
		塩素酸	mg/L														0.6mg/L以下
		クロロ酢酸	mg/L														0.02mg/L以下
		クロロホルム	mg/L	0.010			0.012			0.013							0.06mg/L以下
		ジクロロ酢酸	mg/L														0.03mg/L以下
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.010			0.009			0.011							0.1mg/L以下
		臭素酸	mg/L														0.01mg/L以下
		総トリハロメタン	mg/L	0.034			0.034			0.040							0.1mg/L以下
		トリクロロ酢酸	mg/L														0.03mg/L以下
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012			0.012			0.014							0.03mg/L以下
		ブロモホルム	mg/L	0.002			0.001			0.002							0.09mg/L以下
		ホルムアルデヒド	mg/L														0.08mg/L以下
	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L														亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
		アルミニウム及びその化合物	mg/L														アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
		鉄及びその化合物	mg/L														鉄の量に関して、0.3mg/L以下
		銅及びその化合物	mg/L														銅の量に関して、1.0mg/L以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L														ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
		マンガン及びその化合物	mg/L														マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
		塩化物イオン	mg/L	21.2			21.1			22.1	20.0		33.4	33.6			200mg/L以下
		Ca, Mg等（硬度）	mg/L														300mg/L以下
		蒸発残留物	mg/L														500mg/L以下
		陰イオン界面活性剤	mg/L														0.2mg/L以下
		ジェオスミン	mg/L	＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001	0.000003						0.00001mg/L以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001	0.000003						0.00001mg/L以下
		非イオン界面活性剤	mg/L														0.02mg/L以下
		フェノール類	mg/L														フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
		有機物質（TOC）	mg/L	0.9			0.9			0.9	3.1		0.4	0.4			3mg/L以下
		pH	—	7.7			7.5			7.5	7.6		7.2	7.2	7.2	7.0	5.8以上8.6以下
		味	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	異常なし			異常でないこと
		臭気	—	異常なし			異常なし			異常なし	土臭・かび臭		異常なし	異常なし			異常でないこと
		色度	度	＜0.5			＜0.5			＜0.5	5.6		0.6	0.7			5度以下
		濁度	度	＜0.1			＜0.1			＜0.1	39.2		＜0.1	＜0.1			2度以下
	残留塩素		mg/L	0.46	0.32	0.74	0.46	0.68	0.74	0.58			0.30	0.30			給水栓で0.1mg/L以上

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [佐原地区]

地区			佐原地区													浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別			浄水		ろ過処理水	浄水		ろ過処理水	浄水	原水		浄水		原水		
系統			玉造浄水場系			佐原浄水場系			側高 ポンプ場系	玉造浄水場系 佐原浄水場系	玉造浄水場系	みずほ台浄水場系		みずほ台浄水場系		
サンプル採取地点			川尻 公民館	瑞穂 保育所	玉造浄水場 ろ過池出口	大倉 保育所	佐原 公園	佐原浄水場 ろ過池出口	大倉 墓地	飯島取水場 取水口	玉造 浄水場内 7号井戸	堀之内 公園	みずほ台 浄水場 配水池	みずほ台 浄水場内 第2水源	みずほ台 浄水場内 第4水源	
検査区分	項目 ＼ 所在地		川尻 2077	寺内 588	玉造 734-1	大倉 5374	佐原 イ771	佐原 イ985	大倉 2053	飯島 1150-1	玉造 734-1	みずほ台 一丁目 1番1	みずほ台 三丁目 1番208	みずほ台 三丁目 1番991-51	みずほ台 三丁目 1番991-52	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L														アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
	ウラン及びその化合物	mg/L														ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
	ニッケル及びその化合物	mg/L														ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
	1.2-ジクロロエタン	mg/L														0.004mg/L以下
	トルエン	mg/L														0.4mg/L以下
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														0.08mg/L以下
	亜塩素酸	mg/L														0.6mg/L以下
	二酸化塩素	mg/L														0.6mg/L以下
	ジクロロアセトニトリル	mg/L														0.01mg/L以下(暫定)
	抱水クロラール	mg/L														0.02mg/L以下(暫定)
	農薬類(詳細項目は別表)				0			0		0.10			0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下
	残留塩素	mg/L	0.46	0.32	0.74	0.46	0.68	0.74	0.58			0.30	0.30			1mg/L以下
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L														10mg/L以上100mg/L以下
	マンガン及びその化合物	mg/L														マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
	遊離炭酸	mg/L														20mg/L以下
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L														0.3mg/L以下
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L														0.02mg/L以下
	有機物質(KMnO4消費量)	mg/L														3mg/L以下
	臭気強度(TON)	—														3以下
	蒸発残留物	mg/L														30mg/L以上200mg/L以下
	濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1	39.2		<0.1	<0.1			1度以下
	pH	—	7.7			7.5			7.5	7.6		7.2	7.2	7.2	7.0	7.5程度
	腐食性(ランゲリア指数)	—														='07検査データ'!AW89
	従属栄養細菌	個/mL														1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	1,1ジクロロエチレン	mg/L														0.1mg/L以下
	アルミニウム及びその化合物	mg/L														アルミニウムの量に関して0.1mg/L以下
クリプト等	クリプトスポリジウム	—			不検出			不検出		不検出						検出されないこと
	ジアルジア	—			不検出			不検出		不検出						検出されないこと
	大腸菌	MPN/100mL								23						
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								12						
原水水質調査項目	アンモニア性窒素	mg/L								0.5						
	溶存酸素	mg/L								4.5						
	生物化学的酸素要求量	mg/L								15.0						
	化学的酸素要求量	mg/L								10.0						
	浮遊物質量	mg/L								21						
	大腸菌群数	CFU/100mL								9						
	全窒素	mg/L								3.9						
	全りん	mg/L								0.54						
鉛管使用給水栓	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			0.002									
	残留塩素	mg/L		0.32			0.68									

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [佐原地区]

地区			佐原地区														浄水の水質基準(水質管理目標値)
サンプル種別			浄水		ろ過処理水	浄水		ろ過処理水	浄水	原水		浄水		原水			
系統			玉造浄水場系			佐原浄水場系			側高ポンプ場系	玉造浄水場系 佐原浄水場系	玉造浄水場系	みずほ台浄水場系		みずほ台浄水場系			
サンプル採取地点			川尻公民館	瑞穂保育所	玉造浄水場ろ過池出口	大倉保育所	佐原公園	佐原浄水場ろ過池出口	大倉墓地	飯島取水場取水口	玉造浄水場内7号井戸	堀之内公園	みずほ台浄水場配水池	みずほ台浄水場内第2水源	みずほ台浄水場内第4水源		
検査区分	項目	所在地	川尻2077	寺内588	玉造734-1	大倉5374	佐原イ771	佐原イ985	大倉2053	飯島1150-1	玉造734-1	みずほ台一丁目1番1	みずほ台三丁目1番208	みずほ台三丁目1番991-51	みずほ台三丁目1番991-52		
別表①水質管理目標設定項目	農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/l以下
		2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001						0.08mg/l以下
		2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		<0.00004						0.004mg/l以下
		MCPA	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.005mg/l以下
		アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		<0.009						0.9mg/l以下
		アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		<0.00006						0.006mg/l以下
		アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001						0.01mg/l以下
		アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		<0.00003						0.003mg/l以下
		アミトラズ	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.006mg/l以下
		アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.03mg/l以下
		イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		<0.00005						0.005mg/l以下
		イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		<0.00003						0.001mg/l以下
		イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001						0.01mg/l以下
		イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		<0.003						0.3mg/l以下
		イプフェルカルバゾン	mg/L			<0.00002			<0.00002		<0.00002						0.002mg/l以下
		イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		<0.0009						0.09mg/l以下
		イミノクタジン	mg/L			<0.00006			<0.00006		<0.00006						0.006mg/l以下
		インダノファン	mg/L			<0.00009			<0.00009		<0.00009						0.009mg/l以下
		エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.03mg/l以下
		エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008			<0.0008		<0.0008						0.08mg/l以下
		ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001						0.01mg/l以下
		オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		オキシン銅(有機銅)	mg/L			<0.0004			<0.0004		<0.0004						0.03mg/l以下
		オリサストロビン代謝物合算	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001						0.1mg/l以下
		カズサホス	mg/L			<0.000006			<0.000006		<0.000006						0.0006mg/l以下
		カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		<0.00008						0.008mg/l以下
		カルタップ換算	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001						0.05mg/l以下
		カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		カルボフラン	mg/L			<0.000003			<0.000003		<0.000003						0.0003mg/l以下
		キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		<0.00005						0.005mg/l以下
		キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		<0.003						0.3mg/l以下
		クミルロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.03mg/l以下
		グリホサート代謝物合算	mg/L			<0.02			<0.02		<0.02						2mg/l以下
		グルホシネート	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		クロメプロップ	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)ｱﾐﾉ体換算合算	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001						0.0001mg/l以下
		クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/l以下
		クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		<0.0005						0.05mg/l以下
		シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		<0.00001						0.001mg/l以下
		シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		<0.00003						0.003g/l以下
		ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.03mg/l以下
		ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		<0.00008						0.008mg/l以下
		ジクワット	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/l以下
		ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	mg/L			<0.00004			<0.00004		<0.00004						0.004mg/l以下
		ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬換算合算	mg/L			<0.00005			<0.00005		<0.00005						0.005mg/l以下(二硫化炭素として)
		ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		<0.00009						0.009mg/l以下
		シハロホップブチル	mg/L			<0.00006			<0.00006		<0.00006						0.006mg/l以下
		シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		<0.00003						0.003mg/l以下
		ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		<0.0005						0.05mg/l以下
		シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.03mg/l以下
		ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/l以下
		ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		<0.008						0.8mg/l以下
		ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ換算	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001						0.01mg/l以下(ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして)
		チアジニル	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001						0.1mg/l以下
		チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/l以下
		チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		<0.0008						0.08mg/l以下
		ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	mg/L			<0.003			<0.003		<0.003						0.3mg/l以下
		チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		テルフルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		0.00020						0.002mg/l以下
		テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002						0.02mg/l以下
		トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		<0.00006						0.006mg/l以下
		トリクロルホン(DEP)	mg/L			<0.00005			<0.00005		<0.00005						0.005mg/l以下
		トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001						0.1mg/l以下
		トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		<0.0006						0.06mg/l以下
		ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		<0.0003						0.03mg/l以下
		パラコート	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001						0.005mg/l以下
		ピペロホス	mg/L			<0.000009			<0.000009		<0.000009						0.0009mg/l以下
		ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		<0.0001						0.01mg/l以下

令和8年7月分　水質検査結果報告書 [佐原地区]

地区				佐原地区														浄水の水質基準 (水質管理目標値)
サンプル種別				浄水		ろ過処理水	浄水		ろ過処理水	浄水	原水		浄水		原水			
系統				玉造浄水場系			佐原浄水場系			側高ポンプ場系	玉造浄水場系 佐原浄水場系	玉造浄水場系	みずほ台浄水場系		みずほ台浄水場系			
サンプル採取地点				川尻 公民館	瑞穂 保育所	玉造浄水場 ろ過池出口	大倉 保育所	佐原 公園	佐原浄水場 ろ過池出口	大倉 墓地	飯島取水場 取水口	玉造 浄水場内 7号井戸	堀之内 公園	みずほ台 浄水場 配水池	みずほ台 浄水場内 第2水源	みずほ台 浄水場内 第4水源	
検査区分		項目＼所在地		川尻 2077	寺内 588	玉造 734-1	大倉 5374	佐原 イ771	佐原 イ985	大倉 2053	飯島 1150-1	玉造 734-1	みずほ台 一丁目 1番1	みずほ台 三丁目 1番208	みずほ台 三丁目 1番991-51	みずほ台 三丁目 1番991-52	
別表②水質管理目標設定項目	農薬類	ピラゾキシフェン	mg/L			＜0.00004			＜0.00004		＜0.00004						0.004mg/l以下
		ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002						0.02mg/l以下
		ピリダフェンチオン	mg/L			＜0.00002			＜0.00002		＜0.00002						0.002mg/l以下
		ピリブチカルブ	mg/L			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002						0.02mg/l以下
		ピロキロン	mg/L			＜0.0005			＜0.0005		＜0.0005						0.05mg/l以下
		フィプロニル	mg/L			＜0.000005			＜0.000005		＜0.000005						0.0005mg/l以下
		フェニトロチオン（MEP）	mg/L			＜0.0001			＜0.0001		＜0.0001						0.01mg/l以下
		フェノブカルブ（BPMC）	mg/L			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003						0.03mg/l以下
		フェリムゾン	mg/L			＜0.0005			＜0.0005		＜0.0005						0.05mg/l以下
		フェンチオン(MPP)酸化物換算合算	mg/L			＜0.00006			＜0.00006		＜0.00006			＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	0.006mg/l以下
		フェントエート（PAP）	mg/L			＜0.00007			＜0.00007		＜0.00007						0.007mg/l以下
		フェントラザミド	mg/L			＜0.0001			＜0.0001		＜0.0001						0.01mg/l以下
		フサライド	mg/L			＜0.001			＜0.001		＜0.001						0.1mg/l以下
		ブタクロール	mg/L			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003						0.03mg/l以下
		ブタミホス	mg/L			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002						0.02mg/l以下
		ブプロフェジン	mg/L			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002						0.02mg/l以下
		フルアジナム	mg/L			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003						0.03mg/l以下
		プレチラクロール	mg/L			＜0.0005			＜0.0005		＜0.0005						0.05mg/l以下
		プロシミドン	mg/L			＜0.0009			＜0.0009		＜0.0009						0.09mg/l以下
		プロチオホス	mg/L			＜0.00007			＜0.00007		＜0.00007						0.007mg/l以下
		プロピコナゾール	mg/L			＜0.0005			＜0.0005		＜0.0005						0.05mg/l以下
		プロピザミド	mg/L			＜0.0005			＜0.0005		＜0.0005						0.05mg/l以下
		プロベナゾール	mg/L			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003						0.03mg/l以下
		プロモブチド	mg/L			＜0.001			＜0.001		＜0.001						0.1mg/l以下
		ペノミル換算	mg/L			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002						0.02mg/l以下
		ペンシクロン	mg/L			＜0.001			＜0.001		＜0.001						0.1mg/l以下
		ペンシクロン	mg/L			＜0.0009			＜0.0009		＜0.0009						0.09mg/l以下
		ペンゾピシクロン	mg/L			＜0.00005			＜0.00005		＜0.00005						0.005mg/l以下
		ペンタゾン	mg/L			＜0.002			＜0.002		＜0.002						0.2mg/l以下
		ペンディメタリン	mg/L			＜0.003			＜0.003		＜0.003			＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.3mg/l以下
		ペンフラカルブ	mg/L			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002						0.02mg/l以下
		ペンフルﾗﾘﾝ(ﾍﾟﾝｽﾛｼﾞﾝ)	mg/L			＜0.0001			＜0.0001		＜0.0001						0.01mg/l以下
		ペンフレセート	mg/L			＜0.0007			＜0.0007		＜0.0007						0.07mg/l以下
		ホスチアゼート	mg/L			＜0.00005			＜0.00005		＜0.00005						0.005mg/l以下
		マラチオン（マラソン）	mg/L			＜0.007			＜0.007		＜0.007						0.7mg/l以下
		メコプロップ（MCPP）	mg/L			＜0.0005			＜0.0005		＜0.0005						0.05mg/l以下
		メソミル	mg/L			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003						0.03mg/l以下
		メタラキシル	mg/L			＜0.002			＜0.002		＜0.002						0.2mg/l以下
		メチダチオン（DMTP）	mg/L			＜0.00004			＜0.00004		＜0.00004						0.004mg/l以下
		メトミノストロビン	mg/L			＜0.0004			＜0.0004		＜0.0004						0.04mg/l以下
		メトリブジン	mg/L			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003						0.03mg/l以下
		メフェナセット	mg/L			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002						0.02mg/l以下
		メプロニル	mg/L			＜0.001			＜0.001		＜0.001						0.1mg/l以下
		モリネート	mg/L			＜0.00005			＜0.00005		＜0.00005						0.005mg/l以下